

SMAEP DU VIEUX COLOMBIER

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MONSIEUR LE PRESIDENT
 SMAEP DU VIEUX COLOMBIER
 Mairie

14960 SAINT COME DE FRESNE

Prélèvement du : vendredi 30 janvier 2026 à 10h25
Code Sise du prélèvement 00248998
Installation Unité de distribution SECQUEVILLE
Nom du point de surveillance PC SECQUEVILLE
Localisation exacte 27 rue du bout eachard robinet cuisine
Commune ROTS

Prélevé par : MANON BUREAU
Type visite : ROUTINE EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	10 °C				25,00
pH	7,1 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,08 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,12 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2026.1710-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	>300 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	ILLISIBL n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	ILLISIBL n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,16 NFU				2,00
ÉQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique complet	29,4 °f				
Titre hydrotimétrique	37,0 °f				
MINÉRALISATION					
Chlorures	34,8 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	798 µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	31,1 mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,020 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,50 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	24,6 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	0,017 mg/L		0,50		
OXYGÈNE ET MATIÈRES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,60 mg(C)/L				2,00

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

AUDRIEU
 CARCAGNY
 COULOMBS
 CREULLY SUR SEULLES
 CULLY
 DUCY-SAINTE-MARGUERITE
 FONTENAY-LE-PESNEL
 LOUCELLES
 MOULINS EN BESSIN
 ROTS
 RUCQUEVILLE
 SAINTE-CROIX-GRAND-TONNE
 SAINT-GABRIEL-BRECY
 THUE ET MUE

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00248998)

Le dénombrement des coliformes et des Escherichia coli est rendu impos sible par le nombre élevé de germes aérobies. L'exploitant en a été informé. Un renforcement de la désinfection a été demandé. Un nouveau prélèvement va être réalisé.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire

Signé

Camille MOREL