RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Normandie

SMAEP DU VIEUX COLOMBIER

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MONSIEUR LE PRESIDENT
SMAEP DU VIEUX COLOMBIER
Mairie

14960 SAINT COME DE FRESNE

Prélèvement du : **jeudi 08 octobre 2026 à 11h50**
Code Sise du prélèvement **00253138**
Installation Unité de distribution SECQUEVILLE
Nom du point de surveillance PC STE CROIX
Localisation exacte Robinet cuisine, 21 rue de Caen
Commune THUE ET MUE

Prélevé par : SARAH LEVOY
Type visite : ROUTINE EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0	-				
Saveur (qualitatif)	0	-				
Température de l'eau	19	°C				*25,00*
pH	7,3	unité pH			*6,50*	*9,00*
Chlore libre	0,37	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,43	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe — Référence laboratoire : E.2026.18385-1

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	7	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	38	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	<0,10	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	28,8	°f				
Titre hydrotimétrique	35,8	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	37,3	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	819	µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	35,3	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,020	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,71	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	35,5	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,65	mg(C)/L				2,00

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

AUDRIEU
CARCAGNY
COULOMBS
CREULLY SUR SEULLES
CULLY
DUCY-SAINTE-MARGUERITE
FONTENAY-LE-PESNEL
LOUCELLES
MOULINS EN BESSIN
ROTS
RUCQUEVILLE
SAINTE-CROIX-GRAND-TONNE
SAINT-GABRIEL-BRECY
THUE ET MUE

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00253138)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire

Signé

Camille MOREL